



РАЙОН "ИЗТОЧЕН", ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, ул. "Лев Толстой" № 2, тел.: 032/601060, факс: 032/631610, e-mail: iztochen_bg@abv.bg

REGION "EAST", MUNICIPALITY OF PLOVDIV

Plovdiv 4000, 2 Lev Tolstov Str., tel.: +359 32 601060, fax: +359 32 631610, e-mail: iztochen_bg@abv.bg



Изх.№. 77нет-24/10.06.2015

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ЦДГ „ЧАЙКА“ ЗА 8 ГРУПИ В УПИ III-528.155, ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 16 ПО ПЛАНА НА КВАРТАЛ "КАМЕНИЦА" ГР. ПЛОВДИВ",

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило по електронната поща на район „Източен“ – община Пловдив - iztochen_bg@abv.bg, писмено запитване вх. № 77нет-24 от 09.06.2015г. искане за разяснение по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следното разяснение:

Към Възложителя е направено следното запитване:

Въпрос 1: „В количествената сметка, дадена за остойностяване с тръжната документация за горепосочения обект е записано:

„Минерална мазилка по стени.....” - ... м²,

т. е. върху фасадната топлоизолация е предвидено да се положи минерална мазилка.

Моля да поясните: Под минерална мазилка какво да разбираме – полимерна мазилка или силикатна мазилка? Коя от двата вида мазилка да остойностим в КС?”

Отговор 1: Под „минерална мазилка“ следва да се разбира **силикатна мазилка** т.е. участниците следва да предвидят и остойностят в КС - силикатна мазилка.

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА РАЙОН «ИЗТОЧЕН»

Николай Георгиев Чунчуков

Изготвил:

Главен експерт „Пътна инфраструктура и благоустройство”

Стоянка Чолакова